

Начальнику ОЧС  
Шортандинского района  
Таукелову Р.К.  
от директора  
КГУ «Общеобразовательная школа  
им. В.П. Кузьмсина с. Дамса  
Отдела образования  
по Шортандинскому району  
управления образования  
Акмолинской области  
Абиловой А.С.

### Служебное письмо

Согласно предписанию об устранении нарушений №24 от 08.04.2022 г. по КГУ «Общеобразовательная школа им. В.П. Кузьмина села Дамса отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенного по адресу: село Дамса улица Велижанцева 25

Устранены нарушения:

1. В здании школы не разработана и не вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности на основе требований Правил пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений. **Инструкция разработана и вывешена – исполнено.**

2. В школе не вывешены планы эвакуации на каждом этаже здания, у эвакуационных выходов с этажа на расстоянии не более чем через 20 метров по длине коридора. **Планы эвакуации вывешены – исполнено.**

3. На путях эвакуации 2 этажа применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов (линолеум) – **не исполнено.**

4. В школе соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей не произведено при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (при входе на 2 этаж с лестничного марша). **Соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей при помощи опрессовки, сварки и пайки – исполнено.**

5. В помещении школы при установке печи заводского изготовления не выполнены требования инструкции завода-изготовителя этих видов продукции, а также требования государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемые к системам отопления (не вынесен теплогенерирующий аппарат в приспособленное для этих целей место). **Теплогенерирующий аппарат вынесен – исполнено.**


6. В школе на 2 этаже автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. **Автоматическая пожарная сигнализация приведена в исправное состояние – исправлено.**

7. Не предоставлена проектная документация на систему и установку пожарной автоматики, а также не предоставлен акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме. **Проектная документация на систему и установку пожарной автоматики, а также акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики предоставлены – исполнено.**

Директор школы



А.Абилова



**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 24/\_\_\_\_\_**

Дамсинский с.о.  
Место составления

08.04.2022 г.  
Время 9:40

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 24 от 04.04.2022 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
ТАУКЕЛОВ РАСИЛЬЖАН КАИРОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района  
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района  
АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

750940000077, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени В.П. Кузьмина села Дамса отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени В.П. Кузьмина села Дамса отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ШОРТАНДИНСКИЙ, ДАМСА, ВЕЛИЖАНЦЕВА (УЛИЦА), 25.

**5. Период проведения проверки** 07.04.2022 - 08.04.2022

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:** В период с 07-08.04.2022 года проведена проверка по особому порядку, в области пожарной безопасности, объекта КГУ «Общеобразовательная школа имени В.П. Кузьмина села Дамса отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, с. Дамса, ул. Велижанцева 25 по итогам проверки выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, а именно:

коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени В.П. Кузьмина села Дамса отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»


№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
---	---	----------------------	---

1	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	1. В здании школы разработать и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности на основе требований настоящих Правил, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений. Основание: п.5 Приложение 1 п. 1 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
2	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	2. Вывесить в школе планы эвакуации на каждом этаже здания, у эвакуационных выходов с этажа на расстоянии не более чем через 20 метров по длине коридора. Основание: п. 12 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
3	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	1. Не применять на путях эвакуации 2-этажа горючих материалов, не соответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов (линолеум), либо же предоставить наличие сертификата соответствия и протокола. Основание: п. 36 п. 3 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
4	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	4. В школе соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей произвести при помощи


	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (при входе на 2-этаж с лестничного марша). Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
5	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	5. В помещении школы при установке печи заводского изготовления, выполнить требования инструкции завода-изготовителя этих видов продукции, а также требования государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемые к системам отопления (вынести теплогенерирующий аппарат в приспособленное для этих целей место). Основание: п. 117 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
6	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	6. В школе на 2-этаже автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
7	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	7. Предоставить проектную документацию на систему и установку пожарной автоматики, а также предоставить акт приемки в эксплуатацию систем

		и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п. 70 п. п. 1 и п. п. 3 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 11.07.2022
--	--	--


7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Аюлиева Светлана Сейтеновна 

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Ст. Устемер Д.С. 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Аюлиева Светлана Сейтеновна 

« 08 » апреля 2022г.

