

И.о. начальника ОЧС
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.
От директора КГУ
«Общеобразовательная школа имени В.П.
Кузьмина с. Дамса по Шортандинскому району
управления образования
Акмолинкой области»
Абилова А.С.,

Служебное письмо

Согласно предписанию №3 от 23.02.2023г по КГУ «Общеобразовательная школа имени В.П. Кузьмина с. Дамса по Шортандинскому району управления образования Акмолинкой области» расположенного по адресу село Дамса, ул Вележанцева 25.

Устранены все нарушения:

1. Приказом директора не назначено должностное лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. — **должностное лицо назначено – исполнено**

2. В здании с массовым пребыванием людей на случаи отключения электроэнергии при пожаре дежурный персонал не обеспечен электрическими фонарями в работоспособном состоянии. **Персонал обеспечен электрическими фонарями в работоспособном состоянии – исполнено**

3. В школе под лестничным маршем производится хранение горючего материала. — **под лестничным маршем горючие материалы убраны, очищено- исполнено**

4. В школе помещение архива используется не по целевому назначению. Архив используется по целевому назначению - **исполнено**


5. На эвакуационных путях устроены препятствия (деревянные перегородки), сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов. **На путях препятствия (деревянные перегородки) убраны- исполнено**

6. В школе на путях эвакуации 2-этажа применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум)- **не исполнено**

7. В кабинете труда электрический выключатель смонтирован на горючем основании. **Электрический выключатель убран с горючего основания- исполнено**

8. В школе отсутствует проектная документация на системы и установки пожарной автоматики. **Не устранено**



Директор школы



И.о. начальника ОЧС
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Лубакирову Е.Т.

**План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Общеобразовательная школа им. В.П Кузьмина села Дамса
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»**

№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 5 Проверочного листа приложение №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное.	Приказом директора не назначено должностное лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.	устранено
2	п. 10 Проверочного листа приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное.	В здании с массовым пребыванием людей на случаи отключения электроэнергии при пожаре дежурный персонал не обеспечен электрическими фонарями в работоспособном состоянии.	устранено 
3	п. 37 Проверочного листа приложение №3 в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений	Грубое	В школе под лестничным маршем производится хранение горючего материала.	Устранено. 

4	п. 40 Проверочного листа приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе помещение архива используется не по целевому назначению.	устранено 
5	п. 64 Проверочного листа приложение №3 сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На эвакуационных путях устроены препятствия (деревянные перегородки), сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов.	устранено 
6	п. 66 Проверочного листа, приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе на путях эвакуации 2-этажа применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум).	Не устранено 