

Начальнику ОЧС  
Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Лубакирову Е.Т.  
от директора КГУ  
«Общеобразовательная школа  
имени В.П. Кузьмина с. Дамса  
отдела образования  
по Шортандинскому району  
управления образования  
Акмолинкой области»  
Абиловой А.С.

### Служебное письмо

Согласно предписанию №3 от 13.02.2024 г. по КГУ «Общеобразовательная школа имени В.П. Кузьмина с. Дамса отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинкой области» расположенного по адресу село Дамса улица Вележанцева 25

Устранены все нарушения:

1. Руководителем объекта не обеспечивается заполнение журнала по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей составляемом в производственной форме. **Журнал заполнен - исполнено.**

2. В террасе, вход который с наружной части школы, произвести работы по выносу учебных парт и стульев. **Парты и стулья вынесены - исполнено.**

3. В фойе школы на 1 этаже, кабинете №9 и библиотеке привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения (в кабинетах химии, технологии, трудов и медицинском пункте огнетушители перезарядить). **Первичные средства пожаротушения заменены - исполнено.**

4. На первом этаже со стороны кабинета трудов над эвакуационными выходами объёмные световые знаки пожарной безопасности «выход», используемые на путях эвакуации, привезти в исправное состояние. **Знаки пожарной безопасности ВЫХОД приведены в исправное состояние - исполнено**

5. В школе на путях эвакуации 2 этажа демонтировать горючие материалы не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум). **Линолеум демонтирован - исполнено.**

6. В кабинете приёмной и актовом повреждённые и не закреплённые электророзетка. **Розетки заменены на новые - исполнено.**

7. В кабинете приёмной прекратить использование электрического удлинителя, где имеются соединения при помощи скрутки. **Удлинитель заменён - исполнено.**


8. В школе автоматическую пожарную сигнализацию привезти в исправное состояние. **Автоматическая пожарная сигнализация приведена в исправное состояние - исполнено**

9. Предоставить договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на системы и установки пожарной автоматики. **Договор есть - исполнено**

Директор школы




А.Абилова




Начальнику ОЧС  
Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Аубакирову Е.Т.

**План**  
**по устранению выявленных нарушений**  
**по КГУ «Общеобразовательная школа им. В.П Кузьмина села Дамса**  
**отдела образования по Шортандинскому району**  
**управления образования Акмолинской области»**

| № пп | Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)   | Оценка степени риска | Выявленные нарушения и их устранения   | Когда и кем было исполнено  |
|------|---|----------------------|--|---|
| 1    | п.11 проверочного листа №3, в сфере государственного в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Незначительное.      | Руководителем объекта не обеспечивается заполнение журнала по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей составляемом в производственной форме. |  <p>устранено</p> |
| 2    | п. 40 Проверочного листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности                         | грубое.              | .в террасе, вход который с наружной части школы, произвести работы по выносу учебных парт и стульев.   | устранено   |
| 3    | п. 51 Проверочного листа №3, в сфере  | Значительное.        | В фойе школы на 1-этаже, кабинете №9 и   | Устранено.  |

|   |  |               |   |   |
|---|--|---------------|---|---|
|   | <p>государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.</p>                           |               | <p>библиотеке привезти в исправное состояние первичные средства пожаротушения(в кааб химии, технологии, трудов и медицинском пункте огнетушители перезарядить..</p>                                   |   |
| 4 | <p>п. 62 Проверочного листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> | <p>Грубое</p> | <p>На первом этаже со стороны кабинета трудов над эвакуационными выходами объёмные световые знаки пожарной безопасности «выход», используемые на путях эвакуации, привезти в исправное состояние.</p> | <p>устранено</p>      |
| 5 | <p>п. 66 Проверочного листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> | <p>Грубое</p> | <p>В школе на путях эвакуации 2-этажа демонтировать горючие материалы не соответствующие классу пожарной опасности(линолеум)</p>  | <p>Не устранено</p>  |

|    |  |                  |  |   |
|----|--|------------------|--|---|
| 5  | П.75 проверочный листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности    | Грубое           | В кабинете приёмной и актовом зале использовать в применении не повреждённые электроустановочные изделия.  |  <p>Устранено .</p> |
| 7. | п. 83 Проверочного листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  | Грубое           | В кабинете приёмной прекратить использование электрического удлинителя, где имеются соединения при помощи скрутки.   | Устранено   |
| 8. | п. 120 Проверочного листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое .         | в школе автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние.   | Устранено   |
| 9  | П. 121 Проверочного листа №3, в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Не значительное. | Предоставить договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на системы и установки пожарной автоматики. | Устранено.  |